

## BESTEKSOMSCHRIJVING

### HOUTEN PUI / KOZIJN

#### 0. HOUTEN KOZIJN ( )

Fabriek: Montaplust,

Indeling: volgens tekening

Afmeting: volgens kozijnstaat en tekeningen

Type:

- geschikt voor draaideuren, schuifdeuren, glaspuien dan wel een combinatie van deze mogelijkheden.

Brandwerendheid:

- zoals aangegeven op kozijnstaat en tekeningen.

Stijl en dorpel profielen:

- voorzien van stijve gelijkde en geschroefde verbindingen;
- met sponningen geschikt voor deurdikte 40 mm;
- met sponningen geschikt voor enkel- resp. dubbel- of gelaagd- glas;
- bij brandwerende deuren en beglazing rekening houden met het aanbrengen van (extra) brandwerende en / of opschuimende strippen;
- bij kozijnen voorzien van loodnagel, kozijnen samenstellen als op detail aangegeven.

Materiaal:

- Mdf V313 voor de kozijnen zonder brandwerende eisen;
- Mdf V313 voorzien van opschuimende strippen voor 30 min Brw kozijnen;
- Meranti voorzien van opschuimende strippen voor 60 min Brw kozijnen;
- de aanslaglatten t.b.v. deuren en beglazing uitvoeren in Meranti.

Afwerking:

- bekleding van kunststof profielen, fabriek Enitor, typenummers:
- 1323, 1760, 1376 (enkel / dubbel draaiende deuren);
- 1323, 1337 (schuif- / doordraaiende deuren);
- de kunststof profielen op de kozijnhoeken nauwsluitend in verstek te maken;
- aanslagprofiel 1760/1324 voorzien van geïntegreerd tochtwerend profiel;
- de kunststof profielen in de kleur zoals omschreven in de afwerkstaat.

Beglazing:

- glaslatten in meranti, bekleed met dezelfde kunststof profielen als omschreven voor de kozijnen.

Aanvullende eisen:

- de scharnieren met afgeronde hoeken vlak met het kunststof profiel in te krozen;
- de sluitplaten met afgeronde hoeken vlak met het kunststof profiel in te krozen.

#### .01 BINNENWANDOPENINGEN

Toepassen voor de houten binnenkozijnen, -puien, -ramen en deurkozijnen, zoals op tekening aangegeven.